

Urząd Gminy w Skomlinie

Dotyczy : zapytania do postępowania ZP 341-6/2008

Odpowiedzi:

Ad. 1 W wycenie należy uwzględnić 1 kocioł o mocy 180 kW oraz 1 kocioł o mocy 30 kW.

Ad. 2 Należy zamówić kocioł 180 kW z podajnikiem APP2 (zgodnie z przedmiarem i P.T.). Producent dostosuje ten podajnik do kotła.

Ad. 3 Czopuchy do kotłów oraz sposób odprowadzenia spalin należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz kosztorysem (czopuchy z blachy stalowej gr 4 mm włączone do komina murowanego)

W razie pytań proszę o kontakt pod nr. 607 88 96 38

Projektant
Pani Jadwiga Gajderowicz

WÓJT
Mariusz
Grzegorz Maras