

Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol	Opis	d	R _i	R _e	R	U	A
		m	m ² ·K/W	m ² ·K/W	m ² ·K/W	W/m ² ·K	m ²
D1	Dach	0,587	0,100	0,040	3,987	0,251	104,54
DW	Drzwi wewnętrzne					3,500	25,20
DZ	Drzwi zewnętrzne					2,500	1,80
LUX	luksfer	0,100	0,130	0,040	0,270	3,704	3,60
O1	Okno zewnętrzne					1,600	49,19
PGIIP	Podłoga na gruncie II strefa	0,591	1,154		3,187	0,314	139,27
PGIP	Podłoga na gruncie I strefa	0,591	0,500		2,533	0,395	55,09
S1	Strop piwnicy grub. 27 cm	0,305	0,170	0,170	1,880	0,532	120,28
S2	Strop nad parterem	0,462	0,100	0,100	2,723	0,367	11,82
S3	Strop nad parterem grub. 23 cm	0,245	0,100	0,100	0,406	2,460	91,26
SW 12	Ściana wewn. grub. 12 cm	0,140	0,130	0,130	0,440	2,272	85,90
SW 25	Ściana wewn. grub. 25 cm	0,270	0,130	0,130	0,853	1,173	45,75
SW 42	Ściana wewn. grub. 42 cm	0,440	0,130	0,130	0,941	1,063	70,91
SW 6	Ściana wewn. grub. 6 cm	0,080	0,130	0,130	0,362	2,760	7,61
SZI 42	Ściana zewn. grub. 42 cm	0,450	0,130	0,040	0,572	1,749	30,21
SZI 56	Ściana zewn. grub. 42 cm	0,570	0,130	0,040	3,238	0,309	73,66
SZP 43	Ściana zewn. grub. 43 cm	0,450	0,130	0,040	3,555	0,281	107,66

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$ °C	A m ²	V m ³	H _i m	Kondygnacja	Użytkowanie	Φ_T W	d ₁	
1	Wiatrołap	16,0	3,18	9,3	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	267	0,100	-
2	Rejestracja	20,0	5,24	15,3	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	73	0,100	-
3	Pom. socjalne	20,0	7,07	20,6	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	236	0,130	-
4	Gabinet stomatologiczny	22,0	17,20	50,2	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	663	0,130	-
5	Pom. biurowe	20,0	10,16	29,7	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	1205	0,150	-
6I7	Korytarz	20,0	17,13	50,0	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	248	0,100	-
8	Pokój do badań dla dorosłych	24,0	12,45	36,4	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	2107	0,150	-
9	WC dla personelu	20,0	2,58	7,5	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	143	0,130	-
10	WC dla pacjentów	20,0	2,58	7,5	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	269	0,130	-
11	Klatka schodowa	16,0	1,00	0,5	0,50	Parter	Mniej niż 12 h	0	0,000	-
12	Pomieszczenie porządkowe	16,0	1,46	4,3	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	59	0,000	-
13	Gabinet zabiegowy dla dorosłych	24,0	18,22	53,2	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	1379	0,130	-
14	Kabina higieny osobistej	24,0	3,01	8,8	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	109	0,100	-
15	Gabinet ginekologiczny	24,0	13,39	39,1	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	539	0,130	-
16	Gabinet zabiegowy dla dzieci	24,0	16,77	49,0	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	786	0,130	-
17	Gabinet badań dla dzieci	24,0	13,64	39,8	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	620	0,130	-
18	Wózkownia	20,0	3,08	9,0	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	15	0,000	-
19	Poczekalnia dla dzieci	20,0	9,43	27,5	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	710	0,150	-
20	Hol z poczekalnią dla dorosłych	20,0	31,68	92,5	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	669	0,130	-
21	WC dla niepełnosprawnych	20,0	4,29	12,5	2,92	Parter	Mniej niż 12 h	33	0,000	-
22	Komunikacja z poczekalnią	20,0	21,47	68,7	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	634	0,150	-
23	Miejsce dla personelu	20,0	4,13	13,2	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	60	0,100	-
24	WC	20,0	4,07	13,0	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	64	0,100	-
25	Rozbieralnia	24,0	6,04	19,3	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	716	0,150	-
26	Sala ćwiczeń - kinezyterapia	20,0	16,62	53,2	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	1062	0,180	-
27	Lampa solux - światłolecznictwo	24,0	4,33	13,9	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	359	0,150	-

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$	A	V	H _i	Kondygnacja	Użytkowanie	Φ_T	d ₁	
		°C	m ²	m ³	m			W		
28	Terapia laserowa	24,0	4,64	14,8	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	378	0,150	-
29	Masaz suchy	24,0	7,36	23,6	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	679	0,150	-
30	Terapia ultradźwiękami	24,0	4,50	14,4	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	373	0,150	-
31	Terapia prądami	24,0	4,52	14,5	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	373	0,150	-
32	Diadynamik	24,0	5,01	16,0	3,20	Parter	Mniej niż 12 h	581	0,180	-