

DWI.7021.25.2014

Biała Druga, dnia 20.10.2014 r.

URZĄD GMINY w Skomlinie
dnia 20.10.2014
Znak akt: Czątki En.

Gmina Skomlin

Warunki techniczne do wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny.

1. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Przychody wykonać za pomocą studni wodomierzowej, w której należy zainstalować wodomierz \varnothing 80 mm oraz zasuwy odcinające.
2. Studnia musi być zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Sieć wykonać z rur PCV \varnothing 90 mm.
4. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia tj. ostatni hydrant w miejscowości Przychody 2,7 – 4,7 bara..

Z up. WOJTA
Jeży Siatkowski
Inspektor ds. dróg,
gospodarki wodnej, inwestycji
i zamówień publicznych

STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu