

Skomlin, dnia 15.06.2016r

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest: „ *Remont pokrycia dachowego zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777r w miejscowości Skomlin*”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie :

W projekcie budowlanym jest mowa o gontach, które powinny spełniać normę niemiecką DIN, która w Polsce nie obowiązuje. Polska nie ma normy na gonty drewniane, jest tylko aprobatą techniczną ITB AT-15-9357/2015 i jest jedyną aprobatą w Polsce powszechnie dostępną?

Odpowiedź:

Tak. Stosowany gont powinien posiadać aprobatę techniczną lub inny równoważny dokument dopuszczający materiał do stosowania na budowach na terenie Polski.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza gonty z drewna modrzewiowego, osikowego lub świerkowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gonty z drzewa świerkowego.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza gont cięto łupany z parametrami takimi samymi co gont łupany zgodnie z Aprobata Techniczną ITB AT-15-9357/2015 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gont cięto łupany o parametrach technicznych i wizualnych takich samych jak gont łupany pod warunkiem przedstawienia przed zamontowaniem wzoru i uzyskania akceptacji od Zamawiającego na zastosowanie materiału zgodnego z przedstawionym wzorem

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza gont cięty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza gontu ciętego.

Pytanie:

Czy dach z gontu powinien posiadać klasyfikację ogniową o nierozprzestrzenianiu ognia lub być w jakiś sposób zaimpregnowany?

Odpowiedź:

Impregnacja ogniowa do NRO poza zakresem zamówienia

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający

WÓJT
grubecki
Grzegorz Maras