

Skomlin, dnia 25.06.2018r

Zamawiający

GMINA SKOMLIN

ul. Wolności 100 Skomlin

10-080 Skomlin, woj. łódzkie

NIP 832-197-41-41 KRS 0000750934737

(nazwa i adres Zamawiającego)

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr 2711.3.2018**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Integracja społeczności lokalnej poprzez docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbęk”

Pytanie nr 1:

Czy w zadaniu należy wykonać zakres robót taki jak w przedmiarze, to jest ściany powyżej terenu ocieplić warstwą styropianu grubości 10 cm oraz warstwą siatki z klejem i na tym zakończyć bez wykonywania podkładu pod tynk oraz warstwy tynku zewnętrznego cienkowarstwowego?

Wyjaśnienie nr 1:

Tak. W zadaniu należy wykonać zakres robót taki jak w przedmiarze to jest ściany powyżej terenu ocieplić warstwą styropianu grubości 10 cm oraz warstwą siatki z klejem i na tym zakończyć bez wykonywania podkładu pod tynk oraz warstwy tynku zewnętrznego cienkowarstwowego.

Pytanie nr 2

Jeżeli bez tynku, to czy ma być to zrobione warstwą kleju „białego” z zatarciem „na gładko”, czy standardowo klej „szary” z wykończeniem jak pod tynk?

Wyjaśnienia nr 2

Tak – ma to być zrobione warstwą kleju „białego” z zatarciem na gładko.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

WÓJT

Grzegorz Maras
(podpis kierownika Zamawiającego)