

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach gminy Skomlin za 2024 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przedstawia roczną ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach gminy Skomlin za 2024 r. zgodnie z zapisem § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Prowadzony nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi miał na celu zapewnienie mieszkańcom gminy wody o właściwej jakości. Badania były wykonywane w ramach nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz producenta wody w ramach kontroli wewnętrznej. Monitoring jakości sanitarnej wody prowadzony był w zakresie spełnienia określonych wymagań zawartych w obowiązującym rozporządzeniu.

W gminie Skomlin funkcjonowały 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę pracujące w oparciu o ujęcia podziemne.

W okresie roku 2024 prowadzone były badania jakości wody z urządzeń wodociągowych przez inspekcję sanitarną i producenta wody ramach kontroli wewnętrznej. Sprawozdania z badań wody wykonane przez producenta w ramach kontroli wewnętrznej były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pod koniec roku sprawozdawczego stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli, żelaza, manganu i mętności w Wodociągu w Skomlinie. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody w tym wodociągu uległa poprawie i nie budziła zastrzeżeń.

Analizując wyniki własnych działań, kontrole urządzeń i jakość pobieranych z urzędu próbek wody oraz wyniki prowadzonych przez właściciela wodociągów zadań wynikających z kontroli wewnętrznej wraz z pobieraniem próbek wody do badań można ocenić pozytywnie.

Mikrobiologiczne badania próbek wody w wodociągach wykonywane w ramach monitoringu potwierdzały właściwą jej jakość. W Wodociągu w Skomlinie stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli w jednej próbce wody, po przeprowadzonych działaniach naprawczych i po wykonaniu badań kontrolnych wody z tego wodociągu przez producenta i w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez inspekcję sanitarną bakterii grupy coli nie stwierdzono. Woda z tego wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Fizykochemiczny skład wody do spożycia przez ludzi odpowiadał wymaganiom obowiązującego rozporządzenia i wodę w wodociągach oceniono pozytywnie. W Wodociągu w Skomlinie w okresie roku sprawozdawczego badanie fizykochemiczne próbek wody wykazało ponadnormatywną zawartość związków żelaza, manganu oraz nieprawidłową mętność. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda w sieci wodociągu uległa poprawie. Kontrolne badania laboratoryjne parametrów żelaza, manganu i mętności przekroczeń nie wykazały a woda odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

Zgłaszane reakcje niepożądane

W okresie roku sprawozdawczego użytkownicy byli zaopatrywani przez producenta w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego. Skład wody do spożycia przez ludzi odpowiadał wymaganiom obowiązującego rozporządzenia a odbiorcy nie zgłaszali występowania niepożądanych reakcji zdrowotnych związanych ze spożyciem wody.

Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów

W 2024 roku nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego dotyczącego poprawy jakości wody, gdyż jakość odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

**Wykaz wodociągów produkujących wodę do spożycia przez ludzi w gminie Skomlin
w 2024 roku**

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatrywanej ludności [tys.]	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Jakość wody na koniec 2024 r.
Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę							
1.	Gmina Skomlin	Wodociąg w Skomlinie gm. Skomlin (Bojanów, Skomlin, Kazimierz, Klasak Mały, Ług, Maręże, Toplin, Waleneczyna, Wichernik, Brzeziny)	342,90	2340 osób	odżelazianie	bakterie grupy coli - 7 dni żelazo, mangan, mętność - 29 dni	woda przydatna do spożycia
		Wodociąg we Wróblewie gm. Skomlin (Złota Góra, Zbęk, Ządole, Wróblew, Smugi, Malinówka)	87,50	0,699 osób	odżelazianie	-	woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wieluniu

Monika Bednarek
/dokument podpisany elektronicznie/