



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu

SHŚr.HK.9020.56.2026
Wieluń, 12 lutego 2026 r.

Wójt Gminy Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU WE WRÓBLEWIE za rok 2025

(miejscowości w strefie zaopatrzenia: Złota Góra, Zbęk, Zadole, Wróblew, Smugi,
Malinówka)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

oraz po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych wody wykonanych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Wieluniu oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez producenta wody Gminę Skomlin, przeprowadził ocenę okresową jakości wody za rok 2025.

Badania jakości wody z przedmiotowego wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były zgodnie z harmonogramem poboru próbek na 2025 r. zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A oraz grupy B.

W trakcie monitoringu jakości wody w 2025 roku odnotowano jedno przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru nikiel. Przekroczenie miało charakter incydentalny, krótkotrwały i dotyczyło pojedynczej próbki. Nieprawidłowość została niezwłocznie przeanalizowana, podjęto działania naprawcze. Badania kontrolne nie wykazały dalszych przekroczeń, a jakość wody spełniała wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Przeprowadzone badania wykazały (oprócz incydentalnego przekroczenia nikiel), że nie zostały naruszone wymagania higieniczno-zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pobrano łącznie w punktach zgodności 13 próbek wody, w tym 11 próbek w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez zarządcę wodociągu oraz 2 próbki wody w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 część A tabela 1 część B i C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu we Wróblewie.

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu
Małgorzata Komar

/dokument podpisany elektronicznie/